

Профилен заземителен прът,
кръстовиден профил 50/50/3,1500mm, R<10Ω

Поцинкована шина 40/4

Ревизионна кутия с
DIN кръстовиден съединител

Мълниеприемник с изпреварващо
действие AIDITEC - Sigma S3 60ms

Проводник AlMgSi

Бетонно блокче за крепеж на
проводник

ЗАБЕЛЕЖКА - МЗ:

- Заземителните колове се полагат под повърхността на разстояние не по - малко то 0,80 см;

- Да се изготви досие на мълниезащитната заземителна уредба от изпълнителя на инсталацията, съгласно изискванията на Наредба 4;

- Вертикалните спусъци се изпълняват скрито с екструдирани проводник, броя на крепежите се определя от изпълнителя на инсталацията, разстоянието между тях да не е по-голямо от 0,40 м. Ревизионните кутии се монтират на височина h=1,45м от кота ±0.00м.

ПРОЕКТАНТ			
ул. Равнище №14, гр. СОФИЯ, тел/факс 02 958 6412/13 БДС EN ISO 9001:2008			
УПРАВИТЕЛ		ПОДПИС И ПЕЧАТ	
Мария Борисова-Масова			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТ			
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ“ ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, С ИДЕНТИФИКАТОР 58222.210.1.2			
ВЪВЕЖДАТЕЛ		ПОДПИС	
Община Велики Преслав			
ЧЕРТЕЖ			
Мълниезащитна уредба			
ПРОЕКТАНТ		ФАЗА	
		Технически проект	
		ЧАСТ	
		ЕЛЕКТРИЧЕСКА	
		ДАТА	
		2025	
		РЕВИЗИЯ	
		МАЩАБ	
		1 : 100	
		ЧЕРТЕЖ №:	
		04	
		инж. И. Иванов	
СЪГЛАСОВАНО ПРОЕКТАНТ			
АРХИТЕКТУРА	арх. Стефан Стоев	ПБ и ПДСО	инж. Б. Марков
КОНСТРУКЦИИ	инж. С. Цветкова	ПБЗ	арх. М. Рафилова
ВЪК	инж. С. Стоянов	БЕ	инж. М. Любенова-Гундєрова
ОВК	инж. М. Янева		

МЪЛНИЕЗАЩИТА