

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика:	Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол	Използвано оборудване, съгласно BAS QA 2.7.8
1	2	3	4	5	6	7
1	Електрически уреди и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Импеданс на контура "фаза - защитен проводник"	РИК 07.03 - Версия 7/25.09.2018	Наредба №16-116 ДВ, бр.26/2008 г. Наредба №3 НУЕУЕЛ - 2004 г. - ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SI+ Инд. номер: SD0718
2	Електрически уреди и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Прекъсвачи за защитно изключване: - ток на задействане - време на изключване - допирно напрежение - съпротивление на предазен заземятел	РИК 07.04 - Версия 7/25.09.2018	Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008 г. Наредба №3 НУЕУЕЛ - 2004 г. - ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SI+ Инд. номер: SD0718
3	Електрически уреди и съоръжения до 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Съпротивление на изолация	РИК 07.01 - Версия 8/25.09.2018 БДС 2406	Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008 г. Наредба №3 НУЕУЕЛ - 2004 г. - ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SI+ Инд. номер: SD0718

Орган за Контрол от вид "С" при "Елинс Инженеринг" ЕООД

4	Електрически уреди и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уреди	РИК 07.02 - Версия 10/25.09.2018	Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008 г., Наредба №3 НУЕУЕЛ - 2004 г., - ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г., БДС 3820	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SII+ Инд. номер: SD0718
5	Електрически уреди и съоръжения до и над 1000 V	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уреди	РИК 07.02 - Версия 10/25.09.2018	Наредба №16-116, ДВ, бр.26/2008 г., Наредба №4, ДВ 6/2011 г.	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SII+ Инд. номер: SD0718
6	Микроклимат в работна и битова среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	- Температура на въздуха; - Относителна влажност на въздуха; - Скорост на движение на въздуха.	БДС 16686, Наредба РД 07-3 ДВ бр. 63/2014, РИК 07.05	БДС 14776 Наредба №2 ДВ бр.15/2007 Наредба №9 ДВ бр.46/1994 Наредба №24 ДВ бр.95/2003 Наредба РД 07-3 ДВ бр. 63/2014 Наредба № 3 ДВ. бр.108 от 27 Декември 2024г. Наредба № 26 ДВ. бр.103/2008	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SII+, Инд. номер: SD0718, Адаптер Z541A, Инд. номер: SD1186, Термо - анемометър, тип: Testo 405 V1, Инд. номер: 00789015
7	Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти /съоръжения	Осветеност	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в стрази 40-85, 1985 г. РИК 07.06	БДС EN 12464-1:2011 Наредба №49 ДВ бр.7/1976 г., Наредба №2 ДВ бр.15/2007 Наредба №9 ДВ бр.46/1994 Наредба №24 ДВ бр.95/2003 Наредба № 3 ДВ. бр.108 от 27 Декември 2024г. Наредба № 26 ДВ. бр.103/2008	Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SII+, Инд. номер: SD0718, Адаптер Z541A, Инд. номер: SD1186, Луксметър MAVOLUX 5032C/B USB, Инд. номер: SB12579

Орган за Контрол от вид "С" при "Елиинс Инженеринг" ЕООД

8	Системи за вентилация	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	- Скорост на въздушния поток; - Дебит на въздуха	БДС 12.3.018 РИК 07.08	Наредаба №15, ДВ, бр. 68/2005 г. Наредаба №24, ДВ, бр. 95/2003 г. ТС	Тесто 417 Крилчат Анемометър, Сериен № 01550369 Метална рулетка - 5 м. / Идентификационен № 001 Комбиниран измервателен уред PROFTEST 0100 SII+, Инд. номер: SD0718,
9	Шум в работна среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	- Дневно ниво на експозиция на шум, дБА; - Върхово ниво за звуково налягане, дВс	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) РИК 07.07	Наредаба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.), ТС	Адаптер Z541A, Инд. номер: SD1186 Шумомер CASELLA, серия CEL-6ХО, Модел HB3340-01, S/N: 4712689 Калибратор за шум, модел HB3340-01, S/N: 3516908
10	Шум в околна среда	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	Еквивалентно ниво на шум	БДС 15471 РИК 07.07	Наредаба № 6, Приложение No 2, Таблица No 2 (ДВ бр. 58/2006 г.), ТС	Шумомер CASELLA, серия CEL-6ХО, Модел HB3340-01, S/N: 4712689 Калибратор за шум, модел HB3340-01, S/N: 3516908
11	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради	На нови и/или в употреба/експлоатация обекти/съоръжения	- Ниво на шум, дБА - Еквивалентно ниво на шум, дБА	БДС 15471 РИК 07.07	Наредаба № 6, Приложение No 2, Таблица No 1 (ДВ бр. 58/2006 г.), Наредаба №2 ДВ бр. 15/2007, Наредаба №9 ДВ бр. 46/1994, Наредаба №24 ДВ бр. 95/2003, Наредаба № 26 ДВ, бр. 103/2008, ТС	Шумомер CASELLA, серия CEL-6ХО, Модел HB3340-01, S/N: 4712689 Калибратор за шум, модел HB3340-01, S/N: 3516908

--	--	--	--	--

Наредба No 4 за мъгниезащита на стради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011 г.

Наредба No 3 за устройство на електрически уреди и електропроводни линии, ДВ бр. 90-91/2004 г.

Наредба No 16-116 техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.

Наредба No 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките, ДВ бр. 95/28.10.2003 г.,

Наредба No 49 за изкуствено осветление на страдите, ДВ бр. 7/23.01.1976 г.

Наредба No 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба No 9 за здравно-хигиенни изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извън учебните дейности на учениците, ДВ бр. 46/07.06.1994 г.

Наредба No 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степенята на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени стради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба No 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, ДВ. бр. 70 от 26 Август 2005г.

Наредба No 3 от 05.02.2007 за здравните изисквания към детските градини, ДВ. бр. 15/2007 г.

Наредба No 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях, ДВ. бр. 103 / 2008 г.

Наредба No РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, ДВ. бр.63 от 1 Август 2014 г.

Наредба No 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ: д-р инж. Ивайло Иванов

(име, фамилия и подпис)

Дата: 03.01.2025 г.